



本部
東京都中央区八丁堀1丁目9番7号
電話 大代表 東京(03)3552-1257
ファクシミリ 東京(03)3552-4673
ホームページ <http://www.nkkk.or.jp/>



事業所
全国各主要港



(Ref. NH)

試験報告書

横浜
2023年3月14日
Report No.ZYY3172/22

委嘱者： 株式会社 Misumi
試料名： 燃料油
試料採取者： 委嘱者
備考： 試料名 環境軽油 KS-1
LOT 22.9.07 (底面記載)

試験結果：

		分析値	地方税法上の軽油の規格値	試験方法
1. 比重, 15/4℃		0.8206	0.8017 を超え 0.8762 まで	JIS K 2249-1
2. 引火点 (ペンスキーマルテンス密閉法)		65.0 °C	130℃以下	JIS K 2265-3
3. 蒸留性状		図 1 参照		JIS K 2254
	初留点	 173.0 °C	—	
	10%	 200.0 °C	—	
	50%	 261.0 °C	—	
	90%	 331.5 °C	267℃を超え 400℃まで	
	終点	 358.0 °C	—	
4. 10%残油の残留炭素分		0.01 質量%未満	0.2 質量%以下	JIS K 2270-2

所見：

- 当該試料は地方税法上の軽油に該当する。

(以上)

上記の通り報告する。

一般社団法人 日本海事検定協会
理化学分析センター

センター長

西田 紀彦






図 1 蒸留曲線